

OKRESNÝ ÚRAD ŽILINA
Odbor starostlivosti o životné prostredie
Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia
Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina



ROZHODNUTIE

Číslo: OU-ZA-OSZP3-2018/027380-003/Kri

Žilina 08.08.2018

Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, na úseku štátnej vodnej správy ako príslušný orgán miestnej štátnej správy podľa § 2 a § 4 zákona č. 180/2013 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov ako príslušný orgán štátnej starostlivosti o životné prostredie podľa § 5 zákona číslo 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ako špeciálny stavebný úrad vo veciach vodných stavieb podľa § 120 zákona číslo 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) a § 61 písm. a) a písm. c) zákona číslo 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon), s použitím ustanovenia § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov vydáva

STAVEBNÉ POVOLENIE

pre stavebníka: **Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., IČO: 36672297** so sídlom Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina, v stavebnom konaní po prerokovaní s dotknutými orgánmi a so známymi účastníkmi konania a po preskúmaní podľa § 62 stavebného zákona a v súlade s ustanovením § 66 stavebného zákona rozhodol takto:

Vodná stavba: **„Elektrická prípojka NN“ – k vodojemu Nezbudská Lúčka**, navrhovaná na pozemkoch parc. č. **KN-C 5213/2, 5206/10, 5371/1, 5213/1, 5212** v katastrálnom území Nezbudská Lúčka sa podľa § 26 vodného zákona v súčinnosti s § 66 stavebného zákona

p o v o ľ u j e

v tomto rozsahu:

Elektrická prípojka NN pre existujúci vodovod v Nezbudskej Lúčke v dĺžke 382 m. Technické riešenie predpokladá pripojenie odberateľa z existujúcej skrine zemného káblového vedenia NN SR č.2, typ SR 6.1 DIN0 VV 2/4 P2, kde budú na poistkový odpínač č. 3 osadené poistky PNA 000 50A gG. Z toho vývodu pokračuje kábel 1-AYKY 4x25 v chráničke FXKVR 75 v zemi do elektromerového rozvádzača RE 2.0 F402 25A P0, IP 44/20. Z elektromerového rozvádzača RE bude napájaná poistková skriňa objektu káblom 1-

ΛYKY 4x25 uloženým v chráničke FXKVR 63 v zemi. Na dno výkopu na začiatku i konci vedenia sa položí uzemňovací vodič FeZn 30x4 v dĺžke 25 m pre uzemnenie PEN vodiča.

Bod rozdelenia PEN vodiča bude v hlavnom rozvádzači vodojemu, za bodom rozdelenia nesmie dôjsť k spojeniu vodičov PE a N.

Rozvodná sústava: Rozvody NN 3/PEN, ~50Hz, 400V/TN-C

Trasa je vedená v zelenom páse a v miestnej komunikácii. V zelených pásach sa uloží kábel do hĺbky 700 mm. V komunikácii bude kábel uložený do hĺbky 1000 mm v chráničke FXKVR.

Na umiestnenie stavby „„Elektrická prípojka NN“ – k vodojemu Nezbudská Lúčka“ vydal všeobecný stavebný úrad Obce Nezbudská Lúčka, Spoločný obecný úrad so sídlom vo Varíne, územné konanie a stavebný poriadok ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona číslo 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov rozhodnutie o umiestnení stavby pod číslom 2016/16570/SÚ/Za zo dňa 14.03.2018, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 19.04.2018.

Na uskutočnenie vodnej stavby sa určujú tieto podmienky:

1. Stavba bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej stavebným úradom v stavebnom konaní, ktorú vypracoval Ing. Pavol Holub, odborne spôsobilá osoba, a ktorá je súčasťou tohto rozhodnutia.
Prípadné zmeny nemožno urobiť bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu. Projektovú dokumentáciu v jednom vyhotovení si ako súčasť spisu ponecháva tunajší úrad.
2. Stavebník zabezpečí vytýčenie priestorovej polohy stavby právnickou alebo fyzickou osobou na to oprávnenou.
3. Pri uskutočňovaní stavby treba dodržať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku.
4. Pred začatím stavby je stavebník povinný vytýčiť na stavenisku všetky podzemné vedenia, ktoré sa v záujmovom území nachádzajú, ich správcami. Vytýčenie vedenia rešpektovať tak, aby nedošlo k ich poškodeniu. Po obnažení vedenia prizvať zástupcu jeho správcu ku kontrole, či toto nie je poškodené. Taktiež prizvať zástupcu k zásypu vedenia. Zemné práce v blízkosti vedenia oznámiť bezodkladne jeho správcovi.
5. Pri stavbe a jej uskutočňovaní musia byť dodržané ustanovenia § 48 stavebného zákona upravujúce požiadavky na uskutočňovanie stavieb, vyhláška č. 532/2002 Z.z. a príslušné technické normy.
6. Stavbu bude uskutočňovať zhotoviteľ stavby - oprávnená právnická alebo fyzická osoba. Stavebník oznámi stavebnému úradu meno (názov) a adresu zhotoviteľa stavby, ktorý zároveň zabezpečí odborný dozor nad uskutočňovaním stavby.
7. Na stavbe môžu byť použité len vhodné stavebné výrobky v súlade so zákonom č. 90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch.
8. Pred začatím realizácie stavebných prác na objektoch vodného hospodárstva križujúcich pozemnú komunikáciu a v súbehu s ňou - v telese tejto komunikácie v katastrálnom území Nezbudská Lúčka je stavebník povinný si vyžiadať od príslušného správneho orgánu – povolenie na zvláštne užívanie cesty (pozemnej komunikácie).
9. Počas výstavby v zmysle § 46d stavebného zákona viesť stavebný denník od prvého dňa prípravných prác až po ukončenie stavebných prác. Stavebný denník spolu s overenou projektovou dokumentáciou musí byť kedykoľvek prístupný na stavbe pri výkone štátneho stavebného dohľadu.
10. Stavebník je povinný oznámiť začatie stavby na tunajší úrad.

11. Pri realizácii stavby musia byť dodržané nasledovné podmienky:

Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Žilina – vyjadrenie zo dňa 13.10.2016 pod č. O16370016121/KLi:

- V prílohe listu Vám zasielame situáciu s orientačným zakreslením trasy verejného vodovodu (zásobný rád) z mat. LT DN 100mm a verejného vodovodu (prívodný rád) z mat. PVC DN 80mm (v situácii zakreslené zelenou plnou čiarou), ktoré sa nachádzajú v záujmovom území plánovanej stavby.
- Pred zahájením zemných prác požadujeme priamo v teréne vytýčiť trasu verejného vodovodu (VV). Vytýčenie cez objednávku vykoná naša organizácia (vodovo – Ing. Hyčko – tel. č. 0907020456).
- Pri dotyku predmetnej stavby s VV je potrebné dodržať minimálne vzdialenosti stanovené v STN 73 6005 – priestorová úprava podzemných vedení a pri osadzovaní objektov žiadame dodržať vzdialenosti určené k ochrane VV podľa zákona č. 442/2002 o verejných vodovodoch a kanalizáciách § 19 ods. 2) – 1,5 m od bočného pôdorysného okraja potrubia na obe strany do priemeru DN 500 mm vrátane. V pásme ochrany je zakázané: vykonávať zemné práce, stavby, umiestňovať konštrukcie – iné podobné zariadenia, vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k verejnému vodovodu, alebo ktoré by mohli ohroziť jeho technický stav.
- Výkopové práce v ochrannom pásme vodohospodárskych zariadení a pri križovaní s nimi požadujeme vykonávať ručne, v otvorenom výkope.
- Kolíziu s inž. sieťami SEVAK žiadame riešiť samostatne s prevádzkovým majstrom vodovodov. Odkryté miesta na vodovodných potrubiach musí pred zásypom skontrolovať príslušný majster. V rámci stavebných prác žiadame zdvihnúť do úrovne budúcej nivelety terénu všetky prípadné poklopy vodovodu. Ich funkčnosť požadujeme preveriť za prítomnosti našich pracovníkov z prevádzky SEVAK a.s. Žilina. O zistenom stave vyhotoviť zápis do stavebného denníka. Tento zápis bude slúžiť ako porealizačné vyjadrenie.
- Hutnenie podložia v mieste dotyku s VV, realizovať po vrstvách vibračnými zariadeniami takým spôsobom, aby dynamické rázy pri hutnení nepoškodili potrubia vodovodu v danej lokalite.

Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina - vyjadrenie zo dňa 24.11.2017 pod č. 4300016160/210 súhlasné stanovisko pri dodržaní nasledovného:

- V záujmovej oblasti stavby sa energetické zariadenia v majetku SSE-D: nachádzajú.
- SSE-D s predloženou projektovou dokumentáciou (ďalej len PD) súhlasí s nasledujúcimi pripomienkami:
- Pripojenie Vášho objektu na elektrickú energiu je riešené v predloženej PD z existujúceho NN distribučného zemného rozvodu. Vaším odovzdávacím miestom sú spínacie a istiace prvky v istiacej skrini SR6.1 č. 2. Pripojenie do distribučnej sústavy SSE-D bude realizované v zmysle platných STN a zákona 251/2012 Z.z. Upozorňujeme na rešpektovanie existujúcich elektrických zariadení v majetku SSE-D dodržanie ochranného pásma v zmysle zákona 251/2012 Z.z., noriem a predpisov.
- Prívod z istiacej skrine SR do rozvádzača merania RE bude vyhotovený káblom AYKY-J4Bx25 mm² bez prerušenia dolu do zeme a v ochrannej rúrke v zemi ukončený na hlavnom ističi pred meraním (plombovateľná časť). Pripojenie el. prívodu do istiacej skrine a istiace prvky 3x50A, Vám zabezpečí výlučne SSE-D po splnení podmienok pripojenia definovaných v tomto vyjadrení, pripojovacej zmluve, po zaplatení pripojovacieho poplatku na účet SSE-D a po kompletnej príprave odberného miesta na pripojenie žiadateľom.

- Odsúhlasená prúdová hodnota hlavného ističa pred elektromerom $I_n = 3 \times 25$ Ampér. Vyhotovenie rozvádzača RE musí vyhovovať platnej norme STN EN 61439-3, pre prípadné blokovanie elektrospotrebičov musia byť splnené technické a obchodné podmienky v zmysle platného cenníka. Rozvádzač RE sa osadí na verejne prístupné miesto – na hranici s verejným pozemkom. Pred rozvádzačom RE musí byť voľný rovný priestor aspoň 800mm. V rozvádzači RE dochádza k rozdeleniu napájacej sústavy z TN-C na sústavu TN-S, ktorú je potrebné riešiť mimo plombovanú časť rozvádzača RE.
- Práce na elektrickom prívode ako aj montáž smie realizovať, Vami vybratá odborné spôsobilá osoba v zmysle vyhlášky 508/2009 Z.z.. Podrobnosti o podmienkach merania nájdete na našej internetovej stránke www.sse-d.sk, link: http://www.sse-d.sk/portal/page/portal/SSE_Distribucia/Zakladne_informacie/Oznamy/Aktualne_oznamy/Zasady_merania_02_09_2014.pdf.
- Všetky potrebné úpravy na vybudovanie elektrického prívodu vrátane RE si realizuje žiadateľ na vlastné náklady. Pri realizácii NN prípojky požadujeme, aby bol el. prívod a elektromerový rozvádzač zrealizovaný v zmysle odsúhlasenej projektovej dokumentácie a v zmysle tohto vyjadrenia.
- Pre pokračovanie procesu pripojenia je bezpodmienečne potrebné uzatvoriť pripojovaciu zmluvu s prevádzkovateľom distribučnej sústavy SSE-D (ak tak už nebolo urobené). Bez uzatvorenia tejto zmluvy nie je možné zahájiť dodávku elektriny.
- Po uzatvorení pripojovacej zmluvy, zaplatení pripojovacieho poplatku definovaného v pripojovacej zmluve, po splnení všetkých podmienok tohto vyjadrenia a po vybudovaní elektrického prívodu vrátane elektromerového rozvádzača podľa schválenej PD je potrebné kontaktovať SSE-D na zákazníckej linke 0850 166 007 s požiadavkou na vybudovanie elektroenergetického zariadenia pre pripojenie odberného miesta k distribučnej sústave SSE-D (elektrickej prípojky) a pripojenie odberného miesta k distribučnej sústave SSE-D. Následne SSE-D v zmysle lehoty podľa pripojovacej zmluvy čl. I. „Špecifikácia odberného miesta, termín realizácie pripojenia – Termín vybudovania elektroenergetického zariadenia SSE-D“ zrealizuje vybudovanie elektrickej prípojky a zaistí pripojenie elektrického prívodu k distribučnej sústave.
- Po vybudovaní prípojky pre Vaše odberné miesto je potrebné predložiť do SSE-D:
 - Protokol o kusovej skúške elektromerového rozvádzača RE (v prípade nového RE)
 - Správu o prvej odbornej prehliadke a skúške, prívodu a vývodu hlavného ističa pred elektromerom
- Po predložení dokladov uvedených v bode 10. a ich odsúhlasení zo strany SSE-D bude potrebné uzatvoriť zmluvu o dodávke a distribúcii elektriny s Vami vybraným dodávateľom elektriny, ktorý následne požiada SSE-D o montáž elektromera pre Vaše odberné miesto. Bez uzatvorenia tejto zmluvy nie je možné zahájiť dodávku elektriny.

SPP - Distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, Bratislava - súhlasné vyjadrenie zo dňa 16.04.2018 pod č. TD/NS/0331/2018/Šo:

- Po posúdení predloženej projektovej dokumentácie vyššie uvedenej stavby konštatujeme, že umiestnenie vyššie uvedenej stavby nie je v kolízii s existujúcimi plynárenskými zariadeniami v správe SPP-D.
- Stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov.
- Stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem.

- Ak pri výkopových prácach bolo odkryté plynárenské zariadenie, je stavebník povinný kontaktovať pred zasypaním výkonu zástupcu SPP-D na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka.
- Odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byť počas odkrytia zabezpečené proti poškodeniu.
- Prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D.
- Každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel.č.: 0850 111 727.
- Upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike sankciu vo výške 300,-€ až 150 000,-€, poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia podľa § 284 § 285, prípadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecného prospešného zariadenia podľa § 286, alebo § 288 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon.

Slovak Telekom, a.s. Bratislava – vyjadrenie zo dňa 13.06.2018, číslo vyjadrenia 6611816988 nasledovne: nedôjde do styku so sietami elektronických komunikácií (ďalej len SEK) spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o.

- Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§68 zákona č. 351/2011 Z.z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie §65 zákona č. 351/2011 Z.z. o ochrane proti rušeniu.
- Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.
- Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí: Rastislav Kubík, rastislav.kubik@telekom.sk, +421 41 5001398.
- V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma
- Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa §68 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.
- Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba na účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s.

- Žiadateľ a zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.

Krajský pamiatkový úrad Žilina – záväzné stanovisko zo dňa 10.10.2016, pod číslom KPUZ.A-2016/16312-3/76692/KOP; dodržať podmienky:

- Ak počas stavebných prác dôjde k akémukoľvek archeologickému nálezu hmotnej povahy, napr. objektu, kultúrnej vrstvy, zvyškov starších architektur, stavebného materiálu, hrobov, fragmentov keramiky, pracovných nástrojov, mincí alebo kostrových pozostatkov, je nevyhnutné nález okamžite ohlásiť Krajskému pamiatkovému úradu Žilina, najneskôr na druhý pracovný deň po nájdení a ponechať ho bez zmeny až do obhliadky Krajským pamiatkovým úradom.

Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia – úsek ŠS odpadového hospodárstva, vyjadrenie č. OU-ZA-OSZP3-2016/031402-002/SlT zo dňa 02.08.2016:

- Investor (alebo dodávateľ) stavby zavedie evidenciu odpadov vzniknutých počas realizácie stavby v súlade s vyhláškou MŽP SR č. 371/Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch a druhy odpadov zaradí podľa platného Katalógu odpadov (vyhl. MŽP SR č. 365/2015 Z.z.),
- Odpady vyprodukované počas stavby investor (alebo dodávateľ) stavby odovzdá oprávnenému subjektu alebo zabezpečí ich zhodnotenie alebo zneškodnenie vo vhodnom zariadení alebo na povolenej skládke.

Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia – úsek ŠS ochrany prírody a krajiny, vyjadrenie č. OU-ZA-OSZP3-2016/031405-002/Bal zo dňa 28.07.2016:

- Prípadný a nevyhnutý a opodstatnený výrub drevín a krovín bude riešený v zmysle § 47 a § 48 zákona (t.j. na dreviny a kroviny, ktoré na danom pozemku rastú a ktorých výrub podlieha súhlasu orgánu ochrany prírody, bude vydané právoplatné rozhodnutie o súhlase na výrub drevín a krovín v správnom konaní).
 - V prípade porušenia pôdneho krytu stavebnou činnosťou ako aj sprievodnými aktivitami stavebník zabezpečí opatrenia na zamedzenie šírenia invázných druhov rastlín. Taktiež bude zabezpečované odstraňovanie nepôvodných druhov, ktoré sa samovoľne šíria a vytláčajú pôvodné druhy v zmysle (§ 7 zákona).
 - Prebytočnú výkopovú zeminu využiť výlučne na spätné zásypy.
12. Po dokončení stavby stavebník zabezpečí porealizačné zameranie stavby a podá včas návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia podľa § 26 vodného zákona a § 79 stavebného zákona.
13. Dokončenú stavbu, prípadne jej časť spôsobilú na samostatné užívanie možno v zmysle § 76 stavebného zákona užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia.
14. Stavebné povolenie stratí platnosť, ak sa so stavbou nezačne do troch rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť.
15. Stavba nesmie byť začatá, pokiaľ stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť.
16. Stavba bude dokončená najneskôr do **30.10.2020.**

Účastníci konania nevzniesli námietky voči vydaniu stavebného povolenia na predmetnú stavbu.

O d ô v o d n e n i e:

Stavebník: Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., IČO: 36672297 so sídlom Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina podal dňa 21.06.2018 na Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, na úseku štátnej vodnej správy žiadosť o vydanie stavebného povolenia na vodnú stavbu „Elektrická prípojka NN“ – k vodojemu Nezbudská Lúčka navrhovanú na pozemkoch parc. č. KN-C 5213/2, 5206/10, 5371/1, 5213/1, 5212 v katastrálnom území Nezbudská Lúčka.

Dňom podania žiadosti bolo začaté stavebné konanie.

Na umiestnenie stavby „„Elektrická prípojka NN“ – k vodojemu Nezbudská Lúčka“ vydal všeobecný stavebný úrad Obec Nezbudská Lúčka, Spoločný obecný úrad so sídlom vo Varíne, územné konanie a stavebný poriadok ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona číslo 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov rozhodnutie o umiestnení stavby pod číslom 2016/16570/SÚ/Za zo dňa 14.03.2018, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 19.04.2018.

Tunajší úrad oznámením formou verejnej vyhlášky pod spis. číslom OU-ZA-OSZP3-2018/027380-002/Kri zo dňa 03.07.2018 oznámil všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie stavebného konania a zároveň nariadil ústne pojednávanie. Ústne pojednávanie sa uskutočnilo dňa 07.08.2018 na Okresnom úrade Žilina.

Účastníci konania a dotknuté orgány boli upovedomení, že v zmysle ustanovenia § 32 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v platnom znení sú predložené doklady, písomnosti, návrhy a vyjadrenia podkladmi pre rozhodnutie a v zmysle ustanovenia § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, majú možnosť sa pred vydaním rozhodnutia vyjadriť k jeho podkladu i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie.

Podľa oznámenia o začatí stavebného konania mohli účastníci konania uplatniť svoje námietky k žiadosti o stavebné povolenie na predmetnú stavbu najneskôr pri ústnom pojednávaní, inak sa na ne neprihliadne.

V rovnakej lehote mohli oznámiť svoje stanoviská aj dotknuté orgány.

Na ústnom pojednávaní boli prerokované podmienky uvedené v stanoviskách dotknutých orgánov a správcov inžinierskych sietí k projektovej dokumentácii v stupni dokumentácie pre stavebné povolenie.

Špeciálny stavebný úrad v uskutočnenom stavebnom konaní preskúmal návrh o stavebné povolenie z hľadísk uvedených v ustanoveniach § 62 stavebného zákona a zistil, že uskutočnením stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania.

Rozsah vodnej stavby, ktorý je predmetom povoľovania je uvedený vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Všeobecný stavebný úrad – Obec Nezbudská Lúčka, Spoločný obecný úrad so sídlom vo Varíne, územné konanie a stavebný poriadok vydal záväzné stanovisko podľa § 120 ods. 2 zák. č. 50/1976 Zb. stavebného zákona v nadväznosti na § 140b stavebného zákona pod číslom 2018/18169/SÚ/Za zo dňa 31.05.2018.

Všetky podmienky, ktoré boli uvedené v predložených a doručených stanoviskách účastníkov stavebného konania a dotknutých orgánov boli zahrnuté do výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Špeciálny stavebný úrad v uskutočnenom stavebnom konaní preskúmal žiadosť o stavebné povolenie z hľadísk uvedených v ustanoveniach § 62 ods. 1 a 2 stavebného zákona a zistil, že uskutočnením ani budúcim užívaním stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania.

Stavebník v zmysle § 139 ods. 1 stavebného zákona preukázal iné práva k pozemkom, na ktorých má byť stavba zrealizovaná.

Tunajší úrad v súlade s ustanovením § 61 ods. 5 stavebného zákona predpokladá, že tie dotknuté orgány, ktoré v určenej alebo predĺženej lehote neoznámili svoje stanoviská k povoľovanej stavbe, súhlasia so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov.

Účastníci konania a ani dotknuté orgány nevzniesli žiadne námietky a pripomienky voči vydaniu stavebného povolenia na predmetnú stavbu.

Rozpočtové náklady na stavbu: 6.699,73 € (eur).

Na základe vyššie uvedených skutočností tunajší úrad rozhodol tak ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia

V zmysle zákona číslo 145/1995 Zb. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov Položky 60g) Sadzobníka správnych poplatkov bol zaplatený správny poplatok vo výške 100,00 € uhradený – uhradený bezhotovostne - prevodom na účet.

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podľa §§ 53 a 54 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní podať odvolanie do 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina.

Toto rozhodnutie nie je preskúmateľné súdom, pokiaľ nebol vyčerpaný riadny opravný prostriedok v rámci správneho konania.



Ing. Dagmar Grófová
poverená vykonávaním funkcie vedúceho odboru

Rozhodnutie sa doručí:

1. SEVAK, a.s., Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina
2. Ing. Pavol Holub, Vysoká nad Kysucou 1234, 023 55 - projektant
3. Obec Nezbudská Lúčka, Nezbudská Lúčka 130, 013 24 Nezbudská Lúčka
4. Lesné pozemkové a pasienkové spoločenstvo, Urbariát - Nezbudská Lúčka, 013 24 Nezbudská Lúčka
5. Ing. Rastislav Mikula, Francúzskych partizánov 3498/70, 038 61 Vrútky
6. Ostatní účastníci konania verejnou vyhláškou - Obec Nezbudská Lúčka
7. Ostatní účastníci konania verejnou vyhláškou - OÚ Žilina

Na vedomie:

1. Krajský pamiatkový úrad Žilina, Mariánske námestie 19, 010 01 Žilina
2. Stredoslovenská energetika – distribúcia a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
3. SPP- distribúcia a.s. Bratislava, Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava
4. Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
5. Obec Varín, Spoločný OcÚ Varín, Nám. Sv. Floriána 1002, 013 03 Varín – *stavebný úrad*
6. Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, Oddelene ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia - úsek ŠS OH, ŠS OPaK
7. spis

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli Obci Nezbudská Lúčka a OÚ Žilina spôsobom v obci obvyklým.


vyvesené dňa.....
pečiatka, podpis

zvesené dňa.....
pečiatka, podpis

Po uplynutí lehoty určenej na vyvesenie, žiadame Obec Nezbudská Lúčka túto vyhlášku zaslať späť na OÚ Žilina s vyznačením uvedených údajov.

Dokumentácia podľa Zmluvy o dielni v stavebníctve
a je podkladom pre uskutočnenie stavby
podľa stavebného povolenia č. 011-77-10283-2018/12.23.80-003/1001
3.8.2018

JEDNOPÓLOVÁ SCHÉMA ROZVODU NN



NAPÁŤOVÁ SÚSTAVA: 3x230/400 V, 3+PEN/ 3+PEN+N, 50 Hz AC, TN-C-S
BOD ROZDELENIA PEN VOĎČA - ROZVÁDZAČ RH
OCHRANA PRED ÚRAZOM EL. PRÚDOM (STN 33 2000-4-41)
411 - OCHRANNÉ OPATRENIE: SAMOČINNÉ ODPOJENIE NAPÁJANIA
PRÍLOHA A, B, C - ZÁBRANY ALEBO KRYTY
PRÍLOHA B, C - UMIESTENIE MIMO DOSAHU
VONKAJŠIE VPLYVY STN 33 2000-5-51:2007 - AB8, AD3, AF2, AN2, AR2

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVANÉ	KRESLIL
ING. PAVOL HOLUB	ING. PAVOL HOLUB	
INVESTOR	SEVEROSLOVENSKÉ VODÁRNE A KANALIZÁCIE, a.s.	
	Bôrnická cesta 1960, 010 01 Žilina	
STAVBA	VODOJEM NEZBUDESKÁ LÚČKA	ÚČEL
		PROFÉZIA
		ELEKTRO
		DÁTUM
		05/2014
		MIERA
		1:1000
MIESTO STAVBY	K.Ú. NEZBUDESKÁ LÚČKA, KN 5212, 5175, 5371/1, 5213/1	FORMÁT
VÝKRES	ELEKTRICKÁ PRÍPOJKA NN	ZNAČ
	SITUÁČNÁ + JEDNOPÓLCVÁ SCHÉMA	ČÍS. ZAK.
		2316
		E-02